



**SOCIETA'  
COSTRUZIONI ET APPLICAZIONI  
TERMOMECCANICHE**

**Sede Legale e Stabilimento:**  
Via Roma, 45  
47016 Predappio (Fc)  
P.Iva - C.F./R.I. Fc 02420670362  
Rea Fc 284646  
C.S. € 10.400,00 I.V.  
Tel. (0543) 922123/922369  
Fax. (0543) 922369  
[www.sceatsrl.it](http://www.sceatsrl.it)  
[info@sceatsrl.it](mailto:info@sceatsrl.it)

## **CARATTERISTICHE TECNICHE CALDAIA MTV**

Rendimento del generatore 92% costante.

Tempo di permanenza dei gas in camera di combustione e post combustione alla potenzialità massima 0,78 sec in camera + 1 secondo in camera di post combustione. Totale 1,78 secondi.

Nessun sistema di estrazione ceneri sottogriglia, inquanto il barotto brevettato da SCEAT non permette il passaggio delle ceneri solo una coclea estrazione delle ceneri sopragriglia camera di combustione del tipo a bagno di acqua per rimuovere i residui della combustione durante la fase di esercizio della caldaia.

Rispetto e certificazione da parte di SCEAT dei parametri autorizzativi legati alla combustione:

**NOx 400 mm/Nmc**

**CO 50 mg/Nmc medio giornaliero E 100 mg/Nmc su trenta minuti.**